

## Flammtests für elektrische Leitungen

### Flammtest für elektrische Leitungen UL 1581, § 1061 (Cable Flame Test)

Bezeichnung	UL 1581, § 1061 (Cable Flame Test)
Länge der Muster	610 mm
Brenner	Bunsenbrenner mit zusätzlicher Luftzufuhr (Tirril-Gasburner) Ø 9,5 mm
Prüftemperatur	500 W Flamme
Lage der Probe	vertikal
Lage der Flamme	20° zur Vertikalen
Beflammungsdauer	3 x 60 Sekunden mit je 30 Sekunden Beflammungspause

Bedingungen

Papierfahne bis max. 25% verkohlt.  
Die Probe darf max. 1 Minute weiterbrennen.  
Abtropfendes Material darf die darunterliegende Baumwolle (B) nicht entzünden.

