

Flammtests für elektrische Leitungen

Flammtest für elektrische Leitungen UL 1581, § 1100 (FT2 / FH / Horizontal Flame)

Bezeichnung	UL 1581, § 1100 - Verweis auf UL 2556, § 9.1 (FT2 / FH / Horizontal Flame)
Länge der Probe	250 - 300 mm
Brenner	Bunsenbrenner mit zusätzlicher Luftzufuhr (Tirril-Gasburner) Ø 9,5 mm
Prüftemperatur	500 W Flamme
Lage der Probe	horizontal
Lage der Flamme	20° zur Vertikalen
Beflammungsdauer	30 Sekunden
Bedingungen	Prüfmuster darf nicht über 100 mm beschädigt sein. Abtropfendes Material darf die darunterliegende Baumwolle (B) nicht entzünden.

